



Afgørelse om Ikast El Net A/S' tilslutningsbestemmelser (delt leverings- og indfødningsomfang)

6. maj 2024

J.nr.: 24/00366
BEAA

Resumé

Ikast El Net A/S; cvr nr. 25115627, anmeldte den 2. februar 2024 ændringer til tilslutningsbestemmelserne. Ændringerne vedrører delt levering- og indfødningsomfang.

Ikast El Net afviger fra Green Power Danmarks standardiserede vejledning om tilslutningsbestemmelser på 2 punkter. Til forskel fra Green Power Danmarks vejledning, så tilbyder netvirksomheden et leveringsomfang på 35 ampere i stedet for 25 ampere samt 20 ampere i stedet for 16 ampere (punkt 3.4.1). Det ændrede leveringsomfang gør sig gældende for alle kundekategorier i netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser – bortset fra kategorien "små installationer". Herudover foreskriver netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser, at ved leveringsomfang på mere end 500A ved 400V niveau eller 290A ved 690V niveau, skal overstrømsbeskyttelsen ske ved brug af en maximalafbryder (dette punkt findes ikke i Green Power Danmarks tilslutningsbestemmelser).

Afgørelse

Forsyningstilsynet godkender hermed Ikast El Nets ændringer til tilslutningsbestemmelserne. Ændringerne vedrører delt levering- og indfødningsomfang, som Ikast El Net har anmeldt til tilsynets godkendelse den 2. februar 2024.

Afgørelsen vedrører tilslutningsbestemmelsernes afsnit 2.5, 2.8.5, 3.4.1, 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.2

Med afgørelsen godkender Forsyningstilsynet den anmeldte metode, baseret på tilsynets tilkendegivelse af 20. december 2023 (journal-nr. 23/00493). Metoden godkendes med de anmeldte afvigelser som netvirksomheden har beskrevet i medfør af § 1, stk. 1, og § 4, i metodebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet godkender ved denne afgørelse alene til de anmeldte ændringer til tilslutningsbestemmelsernes afsnit 2.5, 2.8.5, 3.4.1, 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.2

FORSYNINGSTILSYNET

Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Telefon 4171 5400

Digital Post til os:
Send via virksomheden.dk
Send via borgeren.dk

Afgørelsen er truffet i medfør af §73 a, stk. 1, i elforsyningsloven¹ og § 1, stk. 1, og § 4 i metodebekendtgørelsen².

Forsyningstilsynet tager ikke stilling til de samlede tilslutningsbestemmelser.

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagsfremstilling

Ikast El Net har den 2. februar 2024 anmeldt ændringer til tilslutningsbestemmelsernes afsnit 2.5, 2.8.5, 3.4.1, 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.2.

Ændringerne vedrører delt levering- og indfødningsomfang.

Af anmeldelsen fremgår, at der er 2 afvigelser fra branchevejledningen, som Forsyningstilsynet tog til efterretning den 20. december 2023 (journal-nr. 23/00493).

Afvigelserne vedrører ifølge det anmeldte:

- 1) Netvirksomheden tilbyder et leveringsomfang på 35 ampere i stedet for 25 ampere og 20 ampere i stedet for 16 ampere,
- 2) Ved leveringsomfang på mere end 500A ved 400V niveau eller 290A ved 690V niveau skal overstrømsbeskyttelsen ske ved brug af en maximalafbryder.

De pågældende afvigelser har tidligere været godkendt af Energistilsynet (det nuværende Forsyningstilsynet). Det er sket i afgørelse af 10. december 2015 (journal-nr. 15/09431) og afgørelse af 6. juli 2021 (journal-nr. 21/06091).

Sagens parter

Forsyningstilsynet anser Ikast El Net A/S; cvr nr. 25115627 for at være part i sagen i forvaltningsretlig forstand.

Retsgrundlag

Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023 med senere ændringer)

Efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, og § 76, stk. 1, nr. 1, skal netvirksomhedernes metoder for fastsættelse af betingelser og priser for anvendelse af distributionsnet anmeldes af netvirksomhederne til Forsyningstilsynet og godkendes af tilsynet.

¹ Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023 med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk's metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (metodebekendtgørelsen).

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder for levering af ydelser til de kollektive elforsyningsvirksomheder, fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.

Stk. 2. [...]

§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Forsyningstilsynet anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a, [...]

Energibranchens organisationer kan hertil udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. i medfør af § 73 b.

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.

§ 78 b i elforsyningsloven omhandler offentliggørelse af Forsyningstilsynets afgørelser.

§ 78 b. Forsyningstilsynet offentliggør sine afgørelser truffet i henhold til regler i denne lov eller regler udstedt i henhold til loven på tilsynets hjemmeside. Offentliggørelsen kan omfatte navnet på den virksomhed, som er adressat for afgørelsen, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden. Offentliggørelse af virksomhedens navn kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 må ikke indeholde fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om kundeforhold.

Metodebekendtgørelsen

Det følger af § 1, § 2 og § 4 i metodebekendtgørelsen, at 1) Forsyningstilsynet skal godkende metoder til fastsættelse af priser, inden de kan anvendes, at 2) metoder skal overholde visse principper, og 3) at metoden kan følge en branchevejledning:

§ 1 Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Forsyningstilsynets godkendelse.

Stk. 2. Forsyningstilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for Forsyningstilsynets godkendelse.

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier.

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformestationer.

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler.

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier.

Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder timebetaling.

[...]

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden.

Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om Ikast EI Nets ændring af tilslutningsbestemmelserne, som Ikast EI Net har anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse den 2. februar 2024.

Netvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede betingelser, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med, jf. § 73 b i elforsyningsloven og § 4 i metodebekendtgørelsen. Såfremt virksomheden afviger herfra, skal virksomheden i sin anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegøre for afvigelser fra standarden, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen.

Det fremgår af Ikast EI Net A/S' tidligere afgørelse vedrørende tilslutningsbestemmelserne af 6. juli 2021 (journal-nr. 21/06091), at de ved anmeldelsen af 2. februar 2024 beskrevne afvigelser tidligere har været godkendt. Af godkendelsen fra 2015 fremgår, at Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) ingen bemærkninger har hertil.

Forsyningstilsynet godkender på denne baggrund Ikast EI Nets ændrede tilslutningsbestemmelser.

For en nærmere gennemgang af tilsynets begrundelse for at tage branchevejledningen til efterretning henviser tilsynet til sin ovenfor omtalte tilkendegivelse af den 20. december 2023 (journalnummer 23/00493).

Afgørelsen er truffet i medfør af § 73 a, stk. 1, og § 1, stk. 1, og § 4 i metodebekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase,³ jf. elforsyningsloven § 78 b.

Klagevejledning

Der er mulighed for at klage til Energiklagenævnet over Forsyningstilsynets afgørelse.

³ [Link til Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase](#)

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt.

Klagen kan indgives til Energiklagenævnet i Nævnenes Hus gennem klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Alternativt kan klagen indgives pr. e-mail til ekn@naevneneshus.dk eller pr. post til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Yderligere vejledning om klage fremgår på Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk eller kontakt Energiklagenævnet på tlf.: 72 40 56 00.

Reglerne om klage fremgår af § 89 i elforsyningsloven.

Med venlig hilsen

Bettina Viola Aabank
Kontorfuldmægtig
beaa@forsyningstilsynet.dk