



Januar 2020

Blanket til anmeldelse af el-netselskabernes metoder

Sagsbehandlingstiden er 1 måned for sager, hvor der ingen afvigelser er fra Dansk Energis branchevejledninger og ellers er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 4 måneder.

Skema 2 – til anmeldelse af metoder for betingelser og øvrige vilkår

Kontaktoplysninger	
Virksomhedens navn	Ikast El Net A/S
Virksomhedens adresse	Europavej 2, 7430 Ikast
Virksomhedens mailadresse	info@energi-ikast.dk
CVR-nr.	25115627
Kontaktperson	Carsten Aagaard
Kontaktpersons mailadresse	caa@energi-ikast.dk
Kontaktpersons telefonnr.	24864671

NB!

- En metode skal være anmeldt og GODKENDT, før den kan bringes i ANVENDELSE!
- Selve anmeldelsen af metoden samt selve godkendelsen skal offentliggøres på selskabets hjemmeside

FORSYNINGSTILSYNET
Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk


Selskabet anmelder vedlagte metode for (angiv titel)

Konsekvensændringer til tilslutningsbestemmelserne

Er Dansk Energis metode valgt – (følges Dansk Energis branchevejledning)?

1) Ja – Vedlæg Dansk Energis branchevejledning.	
2) Ja, delvist – Vedlæg den samlede beskrivelse og anfør, hvilke branchevejledninger der er delvist brugt eller anfør, hvilke bestemmelser i en branchevejledning der er delvist brugt. Afvigelser, der alene er af sproglig karakter, angives ikke.	x
3) Nej – Anfør, hvilke branchevejledninger der ikke er brugt. Afvigelser, der alene er af sproglig karakter, angives ikke. Vedlæg redegørelse for, hvorfor de anvendte afvigende metoder ikke er urimelige.	

Eventuelle bemærkninger til anmeldelsen

På to punkter afviger Ikast EI Net A/S tilslutningsbestemmelserne sig fra Dansk Energi bestemmelser.

- 1) Afvigelserne består i, at Ikast EI Net A/S tilbyder et leveringsomfang på 35 ampere i stedet for 25 ampere og 20 ampere i stedet for 16 ampere.
- 2) Ved leveringsomfang på mere end 500A ved 400V niveau eller 290A ved 690V niveau skal overstrømsbeskyttelsen ske ved brug af en maximalafbryder.